

Исход № 57
24.02.2026



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чебаркульская городская прокуратура

ул. 9-го Мая, 18-б, г. Чебаркуль, Россия, 456440

Заведующему МБДОУ «Детский сад № 5»

Ситдиковой А.И.

20.02.2026 № 64-2026

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Городской прокуратурой совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам проведена проверка исполнения МБДОУ «Детский сад № 5» требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно ч.2 ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности

В силу ст.38 указанного Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующему законодательству, несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Установлено, что в нарушение п.п. «к» п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее по тексту - Правил), допускается хранение мебели (стол, кресло, скамейка) на лестничной площадке в западной и восточной частях здания детского сада.

В нарушение п.п. «г» п.16 Правил в кабинете заведующей хозяйством детского сада в оконном проеме расположена глухая металлическая решетка.

В нарушение п.2.4.24 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнением в притворах двери в центральной лестничной клетке 1 этажа.

В нарушение п.14 Правил на противопожарной двери, ведущей в помещение для стирки белья 1 этажа детского сада, отсутствует доводчик (приспособление для самозакрывания).

В нарушение п.14, п.п. «г» п.27 Правил на 2 этаже в западной и восточной частях здания допускается фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки.

Указанные нарушения закона стали возможны из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей работниками МБДОУ «Детский сад № 5», игнорирования требований закона с Вашей стороны и ненадлежащего контроля.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя городской прокуратуры и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона. О дате и времени рассмотрения представления уведомить городскую прокуратуру.

2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах письменно сообщить городскому прокурору в установленный законом месячный срок.

Заместитель горпрокурора
советник юстиции



Е.Н. Селина