

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5»

456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Крылова 16-А,

Тел.:(35168)2-41-15, E-mail: olgads5@mail.ru

Исх. № 23 от 19.03. 2026 г.

Заместителю
городского прокурора
советнику юстиции
Е.Н.Селиной

На представление Чебаркульской городской прокуратуры от 20.02.2026 г. № 64-2026, об устранении нарушений федерального законодательства «О пожарной безопасности» сообщаем:

1. Данное представление рассмотрено с участием старшего помощника Чебаркульского городского прокурора Кононович Ю.Ф..

2. Заведующим МБДОУ «ДС № 5» приняты надлежащие меры по устранению выявленных нарушений:

Допускается хранение мебели (стол, кресло, скамейка) на лестничной площадке в западной и восточной частях здания детского сада.	25.02.2026 Мебель (стол, кресло, скамейка) убраны с лестничных площадок на западной и восточной частях здания детского сада (фото прилагается).
Нарушение в кабинете заведующего хозяйством детского сада в оконном проёме расположена глухая металлическая решётка.	04.03.2026 В кабинете заведующего хозяйством детского сада в оконном проёме глухая решётка снята (фото прилагается).
Отсутствует приспособление для самозакрывания и уплотнения в притворах двери в центральной лестничной клетке 1 этажа.	04.03.2026 Доводчик установлен, уплотнительная лента зафиксирована в притворах двери в центральной лестничной клетке 1 этажа (фото прилагается).
Отсутствие доводчика (приспособления для самозакрывания) на противопожарной двери, ведущей в помещение для стирки белья 1 этажа детского сада.	04.03.2026 Доводчик на противопожарную дверь, ведущую в помещение для стирки белья 1 этажа детского сада установлен (фото прилагается).
Нарушение на 2 этаже в западной и восточных частях здания допускается фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки.	26.02.2026 Устранена фиксация самозакрывающейся двери лестничной клетки в западной и восточной частях на 2 этаже (фото прилагается).

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ЧЕБАРКУЛЬСКОЙ ГОРПРО-
КУРАТУРЫ ИВАНОВА С. С.

Чебаркульская городская
прокуратура

Исх. № 23 от 19.03.2026 г.

3. С работниками проведена беседа по исполнению должностных обязанностей по пожарной безопасности.
4. Ответственному за пожарную безопасность Федотовой И.А. заместителю заведующего по АХР применено дисциплинарное взыскание, объявлено замечание (приказ прилагается).

Заведующий МБДОУ «ДС № 5»



А.И.Ситдикова

<p>25.02.2026 Мебель (стол, кресло, скамейка) удачно с лестничных площадок на зданиях в восточной части здания детского сада (фото прилагается)</p>	<p>Долучается краденым мебелью (стол, кресло, скамейка) на лестничной площадке в здании и в здании частях здания детского сада.</p>
<p>04.03.2026 В кабинете заведующего хозяйства детского сада в оконном проеме глубокая металлическая решетка (фото прилагается)</p>	<p>Нарушение в кабинете заведующего хозяйством детского сада в оконном проеме расположена глубокая металлическая решетка.</p>
<p>04.01.2026 Доводник установленный на канализационной линии в подвале в восточной детской комнате I этажа (фото прилагается)</p>	<p>Отсутствует присоединение для самозакрывающихся и установленных притворных дверей в восточной детской комнате I этажа.</p>
<p>04.03.2026 Доводник на противопожарную дверь установлен в помещении детской комнаты I этажа детского сада (детальное фото прилагается)</p>	<p>Отсутствует присоединение самозакрывающихся и установленных притворных дверей в восточной комнате I этажа детского сада.</p>
<p>28.02.2026 Устранена самозакрывающаяся дверь в восточной комнате I этажа (фото прилагается)</p>	<p>Нарушение на 2 этаже в восточной комнате I этажа установлена самозакрывающаяся дверь в восточной комнате I этажа детского сада.</p>

приказ № 3
И.И.Ситдикова